



1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	MB-78EI_drzwi_zew_EI90	
2.	Zamierzone zastosowanie:	Drzwi przeciwpożarowe rozwiernie systemu ALUPROF® MB-78EI, przeznaczone są do stosowania jako drzwi zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowej.	
3.	Producent:	Siedziba główna: "Bob-Rollo" Sp. z o.o. 84-230 Rumia, ul. Młyńska 8 Zakład produkcyjny: 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 25	
4.	Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy	
5.	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	1, 3	
6.	Norma zharmonizowana	PN-EN 16034:2014-11 PN-EN 14351-1+A2:2016-10	
	Jednostka lub jednostki notyfikowane	CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów NB 2434 ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk Instytut Techniki Budowlanej Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych AB023 00-611 Warszawa, ul Filtrowa 1	
7.	Deklarowane właściwości użytkowe:		
	<b>Charakterystyki zasadnicze</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>	<b>Dokument odniesienia</b>
	Klasy odporności ogniowej	EI <sub>2</sub> 90/ EW 90/ E 90	13501-2:2016-07
	Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa 2	PN-EN 12207:2001
	Wodoszczelność	3A	PN-EN 12208:2001
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	PN-EN 12207:2001	
8.	Odpowiednia dokumentacja techniczna	Raport klasyfikacyjny ITB: 1036/19/R436NZP Raport Badań ITB: LK01-1036/10/R11NK	2020
8.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.		

W imieniu producenta podpisał:

Joanna Kozioł – Pełnomocnik ZKP

Rumia, 15.01.2020



BOB ROLLO Sp. z o.o.  
ul. Młyńska 8  
84-230 Rumia  
tel. 0-58 663-83-88, fax 0-58 679-48-54  
NIP 586-000-08-58